

5) Konfigurációs menü


Paraméter	Gyári beállítási érték	Lehetséges értékek
P01: kijelzés módja	1	1: mért hőmérsékleti érték 2: elvárt hőmérsékleti érték
P02: kijelzett hőmérsékleti érték korrekciója	0.0°C	±4°C (lépésköz: 0.1°C)
P03: fűtési alsó hőmérsékleti határérték	2.0°C	2.0°C...40°C (lépésköz: 1.0°C)
P04: fűtési felső hőmérsékleti határérték	40.0°C	2.0°C...40°C (lépésköz: 1.0°C)
P05: hűtési alsó hőmérsékleti határérték	2.0°C	2.0°C...40°C (lépésköz: 1.0°C)
P06: hűtési felső hőmérsékleti határérték	40.0°C	2.0°C...40°C (lépésköz: 1.0°C)
P07: kapcsolási hőmérséklet-különbség	0.3°C	0.3°C...2.0°C* (lépésköz: 0.1°C) [= 0,3K...2,0K (lépésköz: 0,1K)]
End	Paraméter-beállítások mentése és kilépés a konfigurációs menüből	

*: 0.3°C (= 0,3K) az alacsony hőtehetetlenségű rendszerekhez,
2.0°C (= 2,0K) a nagyon reaktív rendszerekhez

6) Kiegészítő információk

a) a termosztát kimeneti reléjének a működése:

- emelkedő helyiség-hőmérsékletnél, fűtés üzemben
a beállított hőmérsékleti érték eléréséig:
1 és 2 pont rövidzár, 1 és 4 pont szakadás,
a beállított hőmérsékleti érték elérését követően:
1 és 2 pont szakadás, 1 és 4 pont rövidzár;
- emelkedő helyiség-hőmérsékletnél, hűtés üzemben
a beállított hőmérsékleti érték eléréséig:
1 és 2 pont szakadás, 1 és 4 pont rövidzár,
a beállított hőmérsékleti érték elérését követően:
1 és 2 pont rövidzár, 1 és 4 pont szakadás



b) az elvárt hőmérsékleti érték beállítása alatt

a kijelző az elvárt hőmérsékleti értéket mutatja. A gombok elengedését követően kb. 2s múlva (ha P01=1) a kijelző visszavált a helyiség mért hőmérsékleti értékének a kijelzésére.

c) az elvárt hőmérsékleti érték beállítását követően

ha a termosztát fűtés üzemben fűtést kér, akkor a  jelkép, ha hűtés üzemben hűtést kér, akkor a  jelkép jelenik meg a kijelzőn.

7) Környezetvédelem

A használatlanul maradt termék nem háztartási szemét, hanem veszélyes hulladék. A termékben lévő elemeket a termékkel együtt kell leadni a veszélyes hulladék átvévi helyen, ahol az elemeket elkülönítik.

A képen a „kuka” alatti fekete sáv arra utal, hogy a termék 2005. augusztus 13. után került piacra.



8) Jótállás

A termék jótállási jegye szerint.

Az elektronikus formátumú kezelési leírás a jótállási jegyet nem tartalmazza.

9) Megfelelések



10) Termékváltozat

A jelen kezelési leírás a gyártónál 2018. november után, a BOPA Kft. értékesítésében 2019. január 29. után megjelent CH110 típusjelű helyiség-hőmérséklet-szabályozóra érvényes.

Azonosítások: CH11XLOGO2V12
CH11XPWR03V11

11) Az Ön személyes feljegyzései